

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3/541  
О НАЗНАЧЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ

14 ноября 2017 года

г. Москва, ул. Реутовская. 5

Я, главный государственный инспектор района ВАО г. Москвы по пожарному надзору – начальник 3 РОНПР Управления по ВАО Главного управления МЧС России по г. Москве подполковник внутренней службы Аралушкин Дмитрий Александрович

*(должность, звание, фамилия, имя отчество лица рассматривающего дело)*

в ходе открытого рассмотрения протокола об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях от 01 ноября 2017 года и материалы на юридическое лицо:

1. Полное наименование юридического лица: Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа № 1512» (ГБОУ ШКОЛА №1512)
2. Юридический адрес, тел. (факс): 111538, г. Москва, ул. Косинская, д. 24А
3. Идентификационный номер налогоплательщика: 7720008045
4. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо: ИФНС № 20 по г. Москве
5. Наименование обслуживающего банка и номер расчетного счета: 40601810245253000002 в ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35
6. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица (защитника): Комзолов Павел Вячеславович
7. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя (защитника): приказ Департамента образования города Москвы от 16.08.2017 № 02/570
8. Документ, удостоверяющий личность законного представителя (защитника): паспорт гражданина РФ
9. Иные сведения

*(необходимые для разрешения дела)*

владеет ли, языком, на котором ведется производство по делу

на

10. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и Не привлекалось когда:

При рассмотрении присутствовал(и): директор ГБОУ Школа № 1512 Комзолов П.В., старший инженер 3 РОНПР Управления по ВАО Главного управления МЧС России по г. Москве Колпаков И.Н.

*(должность, Ф.И.О. лиц присутствующих при рассмотрении)*

«01» ноября 2017г. в 14 час. 30 мин. установлено, что юридическое лицо ГБОУ ШКОЛА № 1512 в зданиях и помещениях ГБОУ Школа № 1512 по адресам: г.Москва, ул. Косинская, д. 24А; ул. Молдагуловой, д. 30А; ул. Молдагуловой, д. 30Б; ул. Красный Казанец, д. 19А; ул. Вешняковская, д. 41А нарушило требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2017 г. № 390. Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", а именно:

Ул. Косинская, д. 24А

- не обеспечен подъезд пожарных автомобилей со всех сторон здания (ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.ст. 4, п.1 ч.1 ст. 90 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.1 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»);
- автоматическая установка пожарной сигнализации не обеспечивает подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, а именно не обеспечивает дистанционное открывание запоров дверей эвакуационных выходов (ч. 4 статьи 83, п. 5 ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");
- Уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, ниже допустимого уровня шума. Речевые оповещатели не расположены таким образом, чтобы в любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации (ч. 4 статьи 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");