

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по городу Москве
Управление по ВАО Главного управления МЧС России по городу Москве**

3 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

111539, г. Москва, Реутовская ул., д.5
Телефон: (495) 918-70-05
телефон доверия: 637-22-22
электронный адрес: VAO3@GPN.MOSCOW

**Предписание № 44/1/1
об устранении нарушений требований
пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на
объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы

«Школа № 1512»

(ГБОУ ШКОЛА № 1512)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по пожарному надзору (района) ВАО города Москвы *Аралушкина Д.А.* № 44 от «02» февраля 2018 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» государственным инспектором по пожарному надзору (района) ВАО города Москвы старшим инженером 3 РОНПР Управления по ВАО Главного управления МЧС России по г. Москве Колпаковым Иваном Николаевичем проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности на территории, в здании и помещениях **Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы «Школа № 1512» (ГБОУ ШКОЛА № 1512)**, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Молдагуловой, д. 20А

(Должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: директором ГБОУ ШКОЛА № 1512 Комзоловым Павлом Вячеславовичем, специалистом по охране труда и комплексной безопасности ГБОУ ШКОЛА № 1512 Киршевым А.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	снята предусмотренная проектной документацией дверь эвакуационного выхода из холла 1-го этажа на лестничную клетку	п. 23«д» Правил противопожарного режима в Российской Федерации	31.08.2018	
2	в остеклении дверей на путях эвакуации армированное стекло заменено на обычное	п. 36«е» Правил противопожарного режима в Российской Федерации	31.08.2018	
3	на эвакуационных путях 3-го этажа устроен порог	п. 36«е» Правил противопожарного режима в Российской Федерации	31.08.2018	
4	в отношении здания декларация пожарной безопасности не составлена	ч. 1, ст. 64 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	31.08.2018	